Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.26 Номер теплосчетчика 025944
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= ___мм
Gп : 100 л/Имп

Почасовая ведомость учета параметров теплопотребления
за 20.04.2005

	Масса, тонн				Температура, °C				Давление		Время, час		
Время	Q Гкал	M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
01:00	0.2426	19.582	17.016	2.566	58.6	52.6	6.0	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
02:00	0.1398	18.371	17.223	1.148	57.4	52.7	4.6	3.5	9.0	5.0	0.00	1.00	
03:00	0.1163	17.883	17.313	0.570	57.3	52.2	5.1	3.8	9.0	5.0	0.00	1.00	
04:00	0.1036	17.656	17.332	0.324	57.0	51.8	5.1	4.1	9.0	5.0	0.00	1.00	
05:00	0.1105	17.781	17.320	0.461	57.1	51.9	5.1	4.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
06:00	0.1520	18.480	17.207	1.273	56.9	51.9	5.0	4.0	9.0	5.0	0.00	1.00	
07:00	0.2370	20.488	16.930	3.559	56.1	51.6	4.4	3.6	9.0	5.0	0.07	0.93	D
08:00	0.1191	24.012	16.344	7.668	49.5	47.3	2.2	3.3	9.0	5.0	0.71	0.29	D
09:00	0.3763	22.695	16.457	6.238	51.3	46.6	4.7	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
10:00	0.3648	22.324	16.535	5.789	53.3	48.6	4.6	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
11:00	0.3408	21.691	16.563	5.129	54.5	49.7	4.8	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
12:00	0.3074	20.914	16.820	4.094	57.0	51.8	5.3	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
13:00	0.3215	21.086	16.754	4.332	58.3	53.2	5.1	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
14:00	0.3074	20.836	16.715	4.121	57.8	52.7	5.0	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
15:00	0.2643	20.262	16.840	3.422	57.4	52.5	4.8	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
16:00	0.2859	20.566	16.828	3.738	57.5	52.5	5.0	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
17:00	0.3029	20.848	16.750	4.098	57.5	52.5	4.9	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
18:00	0.2660	20.230	16.813	3.418	57.4	52.5	4.9	3.4	9.0	5.0	0.00	1.00	
19:00	0.4127	22.500	16.234	6.266	57.4	52.8	4.6	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
20:00	0.4041	22.719	16.344	6.375	57.3	52.7	4.6	3.2	9.0	5.0	0.03	0.97	D
21:00	0.5563	25.277	15.867	9.410	56.8	52.3	4.5	3.1	9.0	5.0	0.03	0.97	D
22:00	0.5282	25.258	15.973	9.285	56.4	51.9	4.6	3.1	9.0	5.0	0.08	0.92	D
23:00	0.4399	25.516	16.102	9.414	55.2	50.9	4.2	3.1	9.0	5.0	0.20	0.80	D
24:00	0.4551	23.246	16.445	6.801	57.3	52.0	5.3	3.1	9.0	5.0	0.00	1.00	
01:00	0.2053	19.469	17.074	2.395	57.6	53.0	4.5	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
02:00	0.1934	19.086	17.156	1.930	57.3	52.0	5.3	3.5	9.0	5.0	0.00	1.00	
03:00	0.1165	17.816	17.336	0.480	58.1	52.8	5.3	3.7	9.0	5.0	0.00	1.00	
04:00	0.1255	18.063	17.328	0.734	57.2	52.1	5.1	3.9	9.0	5.0	0.00	1.00	
05:00	0.1256	17.988	17.336	0.652	57.2	51.9	5.4	4.0	9.0	5.0	0.00	1.00	
06:00	0.1732	18.773	17.207	1.566	57.6	52.3	5.3	3.9	9.0	5.0	0.00	1.00	
07:00	0.2852	20.750	16.891	3.859	57.0	52.2	4.8	3.6	9.0	5.0	0.00	1.00	
08:00	0.3053	22.953	16.535	6.418	55.0	51.2	3.9	3.3	9.0	5.0	0.22	0.78	D
09:00	0.4098	23.223	16.453	6.770	53.6	49.3	4.3	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
10:00	0.4048	22.582	16.457	6.125	55.8	50.7	5.1	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
11:00	0.3555	21.484	16.641	4.844	58.7	53.4	5.3	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
12:00	0.2807	20.520	16.852	3.668	57.6	52.7	4.9	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
13:00	0.3400	21.449	16.676	4.773	57.5	52.6	5.0	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
14:00	0.2683	20.191	16.789	3.402	57.7	52.7	5.0	3.3	9.0	5.0	0.00	1.00	
15:00	0.2785	20.773	16.770	4.004	57.4	52.6	4.8	3.3	9.0	5.0	0.07	0.93	D
16:00	0.2722	21.090	16.660	4.430	57.5	52.6	4.9	3.3	9.0	5.0	0.15	0.85	D
17:00	0.2542	20.160	16.879	3.281	57.6	52.5	5.1	3.3	9.0	5.0	0.04	0.96	D
18:00	0.2541	20.762	16.766	3.996	57.6	52.5	5.1	3.3	9.0	5.0	0.21	0.79	D
19:00	0.2707	20.715	16.738	3.977	57.5	52.6	4.9	3.3	9.0	5.0	0.08	0.92	D
20:00	0.3733	22.129	16.434	5.695	57.3	52.7	4.6	3.2	9.0	5.0	0.02	0.98	D
21:00	0.4911	24.180	16.125	8.055	57.1	52.3	4.8	3.2	9.0	5.0	0.04	0.96	D
22:00	0.5201	25.559	15.914	9.645	57.1	52.7	4.4	3.1	9.0	5.0	0.12	0.88	D
23:00	0.4010	25.438	16.012	9.426	54.9	51.1	3.8	3.1	9.0	5.0	0.30	0.70	D
24:00	0.4037	22.520	16.633	5.887	57.0	51.7	5.3	3.2	9.0	5.0	0.00	1.00	
Итого	14.2623	1017.895	802.383	215.512	56.6	51.9	4.7	3.3	9.0	5.0	2.37	45.63	2.37

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
21.04.05 24:00	809.2620	55053.527	42076.125	2276.14
20.04.05 00:00	794.9997	54035.633	41273.742	2230.50
Итого	14.2623	1017.895	802.383	45.63

Отчетный период 48.00 час. Период норм.работы 45.63 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
Период t1-t2 < min (D) 2.367 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____