Организация _____ Номер договора _____
Адрес Лермонтова 73 Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 096901
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 24.04.2017 по 25.05.2017

Дата	Q	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		
	Гкал	M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
24.04.17	1.880	90.10	82.14	7.96	64.9	47.9	17.0	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
25.04.17	1.800	89.17	81.95	7.22	64.6	48.0	16.6	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
26.04.17	1.835	90.79	82.78	8.01	64.8	48.5	16.3	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
27.04.17	1.803	90.80	83.50	7.30	65.8	49.6	16.2	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
28.04.17	1.781	90.99	83.42	7.57	65.9	50.1	15.7	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
29.04.17	1.663	89.81	83.54	6.27	65.8	50.5	15.3	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
30.04.17	1.587	88.28	82.56	5.72	64.6	49.6	15.0	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
01.05.17	1.825	89.31	80.55	8.76	65.1	49.1	16.0	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
02.05.17	1.744	89.37	82.53	6.84	64.7	48.6	16.1	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
03.05.17	1.860	90.45	81.56	8.89	64.1	47.8	16.3	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
04.05.17	1.776	88.91	81.94	6.97	64.1	47.6	16.6	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
05.05.17	1.789	89.53	82.43	7.10	64.4	47.9	16.5	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
06.05.17	1.851	90.86	83.29	7.57	65.8	49.1	16.6	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
07.05.17	1.856	91.46	82.62	8.84	66.1	50.2	15.8	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
08.05.17	1.884	90.36	80.48	9.89	65.8	50.0	15.9	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
09.05.17	1.715	86.53	79.48	7.05	65.7	49.6	16.1	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
10.05.17	1.627	89.20	83.06	6.14	63.8	48.6	15.2	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
11.05.17	1.739	89.82	83.14	6.68	65.0	49.0	16.0	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
12.05.17	1.734	89.35	82.97	6.38	65.4	49.2	16.2	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
13.05.17	1.767	88.67	81.90	6.77	66.5	50.1	16.4	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
14.05.17	1.738	88.45	80.96	7.49	66.2	50.4	15.7	5.0	7.7	2.6	0.00	24.00	
15.05.17	1.451	84.35	75.89	8.46	66.7	54.5	12.1	5.0	7.7	2.6	0.31	23.69	E
16.05.17	0.888	64.43	57.50	6.93	72.5	65.4	7.0	5.0	7.7	2.6	1.15	22.85	E
17.05.17	0.813	47.21	40.94	6.27	73.9	66.0	7.9	5.0	7.7	2.6	3.23	20.77	E
18.05.17	0.722	38.61	30.33	8.28	66.8	61.5	5.3	5.0	7.7	2.6	3.59	20.41	E
19.05.17	0.749	33.38	24.85	8.53	68.7	61.7	7.0	5.0	7.7	2.6	2.84	21.16	E
20.05.17	0.736	32.92	25.65	7.27	71.3	63.0	8.3	5.0	7.7	2.6	3.37	20.63	E
21.05.17	0.843	34.05	24.73	9.32	71.2	63.4	7.9	5.0	7.7	2.6	2.72	21.28	E
22.05.17	0.746	32.89	25.19	7.69	70.5	62.7	7.8	5.0	7.7	2.6	3.45	20.55	E
23.05.17	0.716	32.73	25.24	7.49	70.5	62.3	8.1	5.0	7.7	2.6	2.45	21.55	E
24.05.17	0.700	32.79	25.12	7.67	68.5	60.7	7.8	5.0	7.7	2.6	2.11	21.89	E
25.05.17	0.694	33.17	25.61	7.56	68.4	60.8	7.6	5.0	7.7	2.6	2.25	21.75	E
Итого	46.309	2348.73	2107.86	240.88	66.1	51.3	14.8	5.0	7.7	2.6	27.47	740.53	27.47

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Tp
25.05.17 24:00	363.080	12561.03	11431.88	3448.77
24.04.17 00:00	316.771	10212.30	9324.03	2708.24
Итого	46.309	2348.73	2107.86	740.53

Отчетный период 768.00 час. Период норм.работы 740.53 час.

Период отключения питания (U) 0.00 час. Период функц.отказа (E) 27.47 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.00 час. Период G<min (g) 0.00 час.
Период G>max (G) 0.00 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____